

**Экспертное заключение**  
по результатам лабораторных исследований  
№ 000358 от 06.05.2016

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода холодная питьевая.
2. **Дата(ы) изготовления \*:**
3. **Изготовитель(и) \*:**
4. **Объем(ы) партии \*:**
5. **Цель отбора:** по заявке.
6. **Наименование объекта:** МКП "Коммунальные системы села Зудово".
7. **Адрес объекта:** 633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с., Центральная ул., д. 70.
8. **Место (адрес) отбора:** колонка; скважина; 633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с.; 633372, НСО, Болотнинский р-н, Киряково д.; 633372, НСО, Болотнинский р-н, Козловка д.
9. **Для экспертизы представлены документы:**  
- протоколы лабораторных исследований и испытаний №№ 1591, 1592, 1593 от 29.04.2016г., №№ 1589, 1590 от 04.05.2016г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» СанПиН 2.1.4.1074-01.
11. **Заключение:** Представленные пробы воды холодной питьевой по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", по исследованным санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям п. 3.4.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Эксперт, врач по общей гигиене:

Л. В. Швец.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР а**

Юридический адрес:  
 633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул. Лесная, 1А  
 Тел/факс: 8-383-48-21-877,  
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845  
 ИНН/КПП 5406305556/543202001



Аттестат аккредитации  
 № РОСС RU. 0001.512224  
 Срок действия:  
 с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 1589 от 4 мая 2016 г.

1	<b>Сведения о Заказчике</b>	
1.1	Наименование	МКП "Коммунальные системы села Зудово"
1.2	Адрес	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 69, от 02.02.2016г.
2	<b>Сведения об объекте</b>	
2.1	Наименование объекта	МКП "Коммунальные системы села Зудово"
2.2	Адрес объекта	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	<b>Сведения о пробе (образце)</b>	
3.1	Место (адрес) отбора	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	003065.БС.28.04.2016
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	2 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	28 апреля 2016 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда, ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: °C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	28 апреля 2016 г. 15 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31862-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПин 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец  
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Семенова М.В. /Семенова М.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Фильченкова Н.В. /Фильченкова Н.В./

М.П.

### БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 022488				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 апреля 2016 г.	15	час	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 апреля 2016 г.	Окончание:	29 апреля 2016 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003065.БС.28.04.2016	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	3	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

### САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 022489				
Объем (количество) пробы:	1,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 апреля 2016 г.	15	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 апреля 2016 г.	Окончание:	4 мая 2016 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003065.БС.28.04.2016	вода холодная питьевая				
	Запах 20 С	0	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Запах 60 С	0	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Цветность	9,3±2,8	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	<0,6	<= 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Семенова М.В./

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР а**

Юридический адрес:

633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул. Лесная, 1А  
 Тел/факс: 8-383-48-21-877,  
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845  
 ИНН/КПП 5406305556/543202001




Аттестат аккредитации  
 № РОСС RU. 0001.512224  
 Срок действия:  
 с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.


**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 1590 от 4 мая 2016 г.

1	<b>Сведения о Заказчике</b>	
1.1	Наименование	МКП "Коммунальные системы села Зудово"
1.2	Адрес	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 69 от 02.02.2016г.
2	<b>Сведения об объекте</b>	
2.1	Наименование объекта	МКП "Коммунальные системы села Зудово"
2.2	Адрес объекта	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	<b>Сведения о пробе (образце)</b>	
3.1	Место (адрес) отбора	633372, НСО, Болотнинский р-н, Киряково д, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	003066.БС 28.04.2016
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	2 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	28 апреля 2016 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: °C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	28 апреля 2016 г. 15 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31862-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПин 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец  
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Семенова М.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра  /Фильченкова Н.В./

М.П.

### БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ГС 022490				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 апреля 2016 г.	15	час	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 апреля 2016 г.	Окончание:	29 апреля 2016 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003066.БС.28.04.2016	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	4	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

### САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ГС 022491				
Объем (количество) пробы:	1,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 апреля 2016 г.	15	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 апреля 2016 г.	Окончание:	4 мая 2016 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003066.БС.28.04.2016	вода холодная питьевая				
	Запах 20 С	0	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Запах 60 С	0	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Цветность	7,3±2,2	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	<0,6	<= 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Семенова М.В./

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
 633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул. Лесная, 1А  
 Тел/факс: 8-383-48-21-877,  
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845  
 ИНН/КПП 5406305556/543202001



Аттестат аккредитации  
 № РОСС RU. 0001.512224  
 Срок действия:  
 с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 1591 от 29 апреля 2016 г.

1	<b>Сведения о Заказчике</b>	
1.1	Наименование	МКП "Коммунальные системы села Зудово"
1.2	Адрес	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 69 от 02.02.2016г.
2	<b>Сведения об объекте</b>	
2.1	Наименование объекта	МКП "Коммунальные системы села Зудово"
2.2	Адрес объекта	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	<b>Сведения о пробе (образце)</b>	
3.1	Место (адрес) отбора	633372, НСО, Болотнинский р-н, Козловка д, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	003067.Б.28.04.2016
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	28 апреля 2016 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: °С
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °С Темпе-ра воды: °С Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	28 апреля 2016 г. 15 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31862-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец  
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.


Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Семенова М.В. /Семенова М.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Фильченкова Н.В. /Фильченкова Н.В./ (Ф.И.О.)

М.П.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тонучинский р-н, Тонучин п, Лалина ул, д. 5				
Номер направления:	ИЗ 022492				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 апреля 2016 г.	15	час	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 апреля 2016 г.	Окончание:	29 апреля 2016 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003067.Б.28.04.2016	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	5	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Семенова М.В./

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»  
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
 633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул. Лесная, 1А  
 Тел/факс: 8-383-48-21-877,  
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845  
 ИНН/КПП 5406305556/543202001



Аттестат аккредитации  
 № РОСС RU. 0001.512224  
 Срок действия:  
 с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 1592 от 29 апреля 2016 г.

1	<b>Сведения о Заказчике</b>	
1.1	Наименование	МКП "Коммунальные системы села Зудово"
1.2	Адрес	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 69 от 02.02.2016г.
2	<b>Сведения об объекте</b>	
2.1	Наименование объекта	МКП "Коммунальные системы села Зудово"
2.2	Адрес объекта	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	<b>Сведения о пробе (образце)</b>	
3.1	Место (адрес) отбора	633372, НСО, Болотнинский р-н, Козловка д, скважина
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	003068.Б.28.04.2016
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	28 апреля 2016 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: °C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	28 апреля 2016 г. 15 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31862-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец  
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись /Семенова М.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра /Фильченкова Н.В./


М.П.



### БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 022493				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию			час		мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 апреля 2016 г.	Окончание:	29 апреля 2016 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003068.Б.28.04.2016	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	6	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Семенова М.В./

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»  
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
 633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул. Лесная, 1А  
 Тел/факс: 8-383-48-21-877,  
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845  
 ИНН/КПП 5406305556/543202001



Аттестат аккредитации  
 № РОСС RU. 0001.512224  
 Срок действия:  
 с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 1593 от 29 апреля 2016 г.

1	<b>Сведения о Заказчике</b>	
1.1	Наименование	МКП "Коммунальные системы села Зудово"
1.2	Адрес	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 69 от 02.02.2016г.
2	<b>Сведения об объекте</b>	
2.1	Наименование объекта	МКП "Коммунальные системы села Зудово"
2.2	Адрес объекта	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	<b>Сведения о пробе (образце)</b>	
3.1	Место (адрес) отбора	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, скважина
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	003069 Б.28.04.2016
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	28 апреля 2016 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: °С
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °С Темпе-ра воды: °С Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	28 апреля 2016 г. 15 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31862-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец  
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Семенова М.В. /Семенова М.В./


Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Фильченкова Н.В. /Фильченкова Н.В./

М.П.

### БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 022494				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 апреля 2016 г.	15	час	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 апреля 2016 г.	Окончание:	29 апреля 2016 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003069.Б.28.04.2016	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	7	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Семенова М.В./