



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015г

633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул.Лесная 1а

Тел/факс: 8(383-48)21-877, E-mail: mshkege@mail.ru ОКПО 05179452 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 000490 от 28.05.2018

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода холодная питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке
6. **Наименование объекта:** МКП "Коммунальные системы села Зудово".
7. **Адрес объекта:** 633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70.
8. **Место (адрес) отбора:** в/колонка; в/кран, скважина; 633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с; 633372, НСО, Болотнинский р-н, Киряково д; 633372, НСО, Болотнинский р-н, Козловка д
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протоколы лабораторных исследований № 3036 от 16.05.2018г., №№ 3035, 3033, 3034 от 21.05.2018г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" СанПиН 2.1.4.1074-01.
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой из колонки д. Козловка по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
Представленная проба воды холодной питьевой из скважины с. Зудово по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4.1., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
Представленные пробы воды холодной питьевой из разводящей сети с. Зудово, д. Киряково по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Эксперт, врач по общей гигиене:

Л. В. Швец.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
 ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkce@mail.ru
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001
 Испытательный лабораторный центр
 633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
 ул.Липина, 5
 Тел/факс:(383-40)22-876, E-mail:sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 № 3036 от 16 мая 2018 г.

1 Сведения о Заказчике	
1.1 Наименование	МКП "Коммунальные системы села Зудово"
1.2 Адрес	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70
1.3 Цель исследований	по заявке
1.4 Основание (наименование, номер документа)	Договор №85 от 05.02.2018 г.
2 Сведения об объекте	
2.1 Наименование объекта	МКП "Коммунальные системы села Зудово"
2.2 Адрес объекта	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3 Сведения о пробе (образце)	
3.1 Место (адрес) отбора	633372, НСО, Болотнинский р-н, Козловка д, в/колонка
3.2 Наименование	вода холодная питьевая
3.3 Код	004286.Б.14.05.2018
3.4 Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5 Дата изготовления (розлива):	
3.6 Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7 Объем партии	Спецмарка
3.8 Объем (количество)	0,5 л
3.9 Дата и время отбора	14 мая 2018 г. 10 Час 00 Мин
3.10 Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11 Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: °C
3.12 Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13 Координаты точки отбора (для СГМ) *	X ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14 Дата и время доставлен в ИЛЦ	14 мая 2018 г. 15 Час 20 Мин
3.15 Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16 Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4 Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Солтыс Т.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра  /Фильченкова Н.В./



Протокол лабораторных исследований № 3036 от 16 мая 2018 г.	Код формы 11.7.12 издание 2 стр. 1 из 2
--	--

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	573456, ИЖ, Торжковский р-н, Торжок, г., Сапна ул., д. 5				
Номер направления	ИЖ 035244				
Объем (количество) пробы	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 мая 2018 г.	10	час	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	14 мая 2018 г.	Окончание:	15 мая 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на методы исследований
004286.Б.14.05.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	5	≤ 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Солтыс Т.В./



¥

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР а

Юридический адрес:
 633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
 ул. Лесная, 1А
 Тел./факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkege@mail.ru
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001
 Испытательный лабораторный центр
 633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
 ул.Липина, 5
 Тел./факс:(383-40)22-876, E-mail:sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3035 от 21 мая 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Коммунальные системы села Зудово"
1.2	Адрес	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №85 от 05.02.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Коммунальные системы села Зудово"
2.2	Адрес объекта	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, в/кран, скважина
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	004285.БС.14.05.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	14 мая 2018 г. 10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: °С
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °С Темпе-ра воды: °С Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	14 мая 2018 г. 15 Час 20 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Солтыс Т.В. /Солтыс Т.В./

Начальник отдела лабораторного контроля Шахмаева О.В. /Шахмаева О.В./

М.П.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 035264				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 мая 2018 г.	15	час	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	14 мая 2018 г.	Окончание:	15 мая 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
004285.БС.14.05.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	4	≤ 50	КОЕ/мл	МЭК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МЭК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МЭК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 035265				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 мая 2018 г.	15	час	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	14 мая 2018 г.	Окончание:	21 мая 2018 г.	
Средства измерений: Фотометр КФК-3 Св. № 305712 от 17.05.2017 до 17.05.2019; Анализатор флюорат - 02- 3М Св. № 312487 от 29.05.2017 до 29.05.2018; Анализатор АНИОН 4150 Св. № 335731 от 25.08.2017 до 25.08.2018; Весы ЛВ210-А Св. № 382243 от 02.04.2018					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
004285.БС.14.05.2018	вода холодная питьевая				
	АПАВ	0,026±0,012	≤ 0,50	мг/лсЗ	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
	Железо	0,15±0,04	≤ 0,3	мг/лсЗ	ГОСТ 4011-72
	Нефтепродукты	0,005±0,002	≤ 0,10	мг/лсЗ	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
	Вспрач	3,0±0,5	≤ 45,0	мг/лсЗ	ГОСТ 33045-2014
	Минерализация (Сухой остаток)	347,2±41,7	≤ 1000,0	мг/лсЗ	ГОСТ 18164-72
	Общая жесткость	6,5±1,0	≤ 7,0	град. Ж	ГОСТ 31954-2012
	Перманганатная окисляемость	3,5±0,4	≤ 5,0	мгО/лсЗ	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	pH	7,2±0,2	6,0-9,0	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	Фенольный индекс	<0,0005	≤ 0,25	мг/лсЗ	ПНДФ 14.1:2:4.182-02

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Солтыс Т.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, ИСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	03 035261				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 мая 2018 г.	15	час	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	14 мая 2018 г.	Окончание:	15 мая 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
004283.БС.14.05.2018	вода холодная питьевая				
	СМЧ	6	≤ 50	КОЕ/мл	МЭК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МЭК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МЭК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, ИСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	03 035261				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 мая 2018 г.	15	час	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	14 мая 2018 г.	Окончание:	21 мая 2018 г.	
Средства измерений: Фотометр КФК-3 Св. № 305712 от 17.05.2017 до 17.05.2019					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
004283.БС.14.05.2018	вода холодная питьевая				
	Мутность	0,7±0,1	≤ 1,5	мг/дл	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	10,4±2,1	≤ 20,0	градус	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Солтыс Т.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР а

Юридический адрес:
 633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
 ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkce@mail.ru
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001
 Испытательный лабораторный центр
 633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
 ул.Лапина, 5
 Тел/факс:(383-40)22-876, E-mail:sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3034 от 21 мая 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Коммунальные системы села Зудово"
1.2	Адрес	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №85 от 05.02.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Коммунальные системы села Зудово"
2.2	Адрес объекта	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633372, НСО, Болотнинский р-н, Киряково д, в/колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	004284.БС.14.05.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	14 мая 2018 г. 10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: °С
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °С Темпе-ра воды: °С Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) * с. ш. мм: мм: мм: мм: У в. д. ГГ: ММ: СС:	
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	14 мая 2018 г. 15 Час 20 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Солтыс Т.В. /Солтыс Т.В./

Начальник отдела лабораторного контроля Шахмаева О.В. /Шахмаева О.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	13 035263			
Объем (количество) пробы:	0,5 л			
Дата и время поступления пробы в лабораторию:	14 мая 2018 г.	15	час	20
Даты проведения исследований	Начало:	14 мая 2018 г.	Окончание:	15 мая 2018 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
004284.БС.14.05.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	5	≤ 50	КОЕ/мл	ГОСТ 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	ГОСТ 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	ГОСТ 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	13 035263			
Объем (количество) пробы:	1,5 л			
Дата и время поступления пробы в лабораторию:	14 мая 2018 г.	15	час	20
Даты проведения исследований	Начало:	14 мая 2018 г.	Окончание:	21 мая 2018 г.
Средства измерений: Фотометр КФК-3 Св. № 305712 от 17.05.2017 до 17.05.2019				

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
004284.БС.14.05.2018	вода холодная питьевая				
	Мутность	0,7±0,1	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	9,9±3,0	≤ 20,0	градус	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Солтыс Т.В./

